

| | |
|-------------------------------|--|
| Federführung: Bauamt | Datum: 25.09.2019 |
| Sachbearbeiter: Sonja Widmann | AZ: 761.13:Gemeinschaftshalle - Unterhaltung |

| Beratungsfolge | Termin | | |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| Ausschuss für Umwelt und Technik | 15.10.2019 | öffentlich | Beschluss |

Gegenstand der Vorlage
Gemeinschaftshalle
- Erneuerung Sonnenschutz

Sachverhalt:

Nachdem in diesem Jahr die Licht- und Tontechnik in der Gemeinschaftshalle ertüchtigt wurde, die sanitären Anlagen in den WC-Bereichen teilweise ausgetauscht wurden, die Birkorinne vor dem Haupteingang erneuert wurde, neue Fenster für den Nebenraum und Kippfenster für eine bessere Belüftung des Foyers beauftragt wurden muss jetzt noch der defekte Sonnenschutz an der östlichen Fensterfront verbessert werden.

Hierzu liegen der Verwaltung zwei Angebote vor. Ein dritter Anbieter hat seinen Angebotspreis per Mail genannt, jedoch ohne Angebotstext, der das Produkt näher beschreibt. Da dieser auf mehrfacher Nachfrage nicht nachgeliefert wurde wird das Angebot nicht in die Wertung eingezogen (Anlage 1).

Beide verbleibende Angebote bieten ein getrenntes System an, das heißt sowohl das schräge Glasdach wie auch die vertikale Glasfront werden mit einem separaten Sonnenschutz ausgestattet. Ein Anbieter schlägt für beide Fronten eine blickdichte Wintermarkise vor, der zweite Anbieter bietet ebenfalls eine Wintermarkise auf der Schrägen an, bietet jedoch für die Vertikale Raffstoren mit Lamellen an. Das Lamellensystem ist weitaus flexibler, da es je nach Stellung der Lamellen als Sonnenschutz dient, aber trotzdem für eine ausreichende Lichtzufuhr sorgt. Im Bedarfsfall können die Lamellen komplett verschlossen und so der Saal abgedunkelt werden. Die Fluchttür wird mit einem RWA Notstrom Kit ausgestattet, so dass im Brandfall der Sonnenschutz schnell nach oben gezogen wird und die Fluchttür nutzbar ist. Die Verwaltung empfiehlt aufgrund der Anpassungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit eine Kombination aus Wintermarkise und Raffstoren auszuführen.

Beschlussvorschlag:

1. Das Gremium beschließt die Vergabe für die Erneuerung des Sonnenschutzes für die Gemeinschaftshalle an die Fa. Schopf und Eisele in Höhe von 39.162,67 €.

Finanzierung:

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen auf der HH-Stelle 11.24.10.18.00 zur Verfügung.

Letzte Beratung:

Anlagenverzeichnis:

1. Preisspiegel (nichtöffentlich)