

Federführung: Bauamt Sachbearbeiter:	Datum: 18.03.2021 AZ: 043.13:Rathaus
---	---

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeit	Ergebnis
Ausschuss für Umwelt und Technik	30.03.2021	öffentlich	Beschluss

Gegenstand der Vorlage
Rathaus
- Installation einer Brandmeldeanlage

Sachverhalt:

Das Rathaus verfügt entsprechend der Baugenehmigung von 1983 über Brandschutzvorkehrungen. Im Brandfall kann allerdings eine rechtzeitige Alarmierung aller Rathausmitarbeiter nicht gewährleistet werden. Hinzu kommt, dass gewisse Bereiche des Rathauses nicht über einen zweiten Rettungsweg verfügen und somit eine Entfluchtung nicht vollständig gewährleistet werden kann. Umso wichtiger ist im Brandfall eine schnelle Informationsmöglichkeit aller Personen, die sich im Rathaus befinden, so dass eine zeitnahe Evakuierung möglich ist.

Zum Schutz der Mitarbeiter und Rathausbesucher ist deshalb die Installation einer Brandmeldeanlage vorgesehen. Hierzu werden insgesamt 65 funkvernetzte Brandmelder im Rathaus installiert. Zusätzlich wird die Anlage mit einem Feuerwehr-Anzeigetableau verbunden, das sich im Eingangsbereich befinden wird. Auf dem Tableau kann die Feuerwehr nach ihrem Eintreffen sofort den ausgelösten Melder erkennen und dadurch bei der Brandbekämpfung deutlich Zeit sparen.

Damit auch das denkmalgeschützte Gebäude bestmöglich geschützt werden kann, ist außerhalb der üblichen Arbeitszeiten eine Aufschaltung auf einen Wachdienst vorgesehen, der im Alarmfall sofort die Feuerwehr informiert. Diese Vorgehensweise ist deutlich wirtschaftlicher als eine kostenintensive Aufschaltung der Brandmeldeanlage auf die Feuerwehrleitstelle.

Die Lieferung und Montage beinhaltet 65 Funk-Rauchmelder, 10 Funkdruckknopfmelder, das Feuerwehr-Anzeigetableau, die Programmierung und Verkabelung der Anlage. Insgesamt entstehen Kosten in Höhe von 36.074,85 €.

Beschlussvorschlag:

Das Gremium stimmt der Vergabe einer funkvernetzten Brandmeldeanlage an die Firma Elektro Bauer in Höhe von 36.074,85 € zu.

Finanzierung:

Die Maßnahme wird über das Budget Gebäudeunterhaltung abgerechnet.

Letzte Beratung:

Anlagenverzeichnis: